

KONTROLLRAPPORT

2020-04-23

Uppdragsgivare
Ekeby Samfällighetsförening
orgnr: 716417-0602

Uppdragsgivarens referens

Peter Lindgren

Vår referens

Johan Hedin

Objektnamn

Motordriven port, vertikal

Tillverkare

Portblad: Crawford Entrematic

Order nr

716417-0602

Vårt registreringsnr

Anläggning

Ekeby Samfällighetsförening

Tillverkningsnummer

Portblad: 11018069425

Vårt projektnr

Uppställningsplats

Port 54

Typbeteckning

Portblad: Smart 42

Ärende

Objekt.

Portblad

Tillverkare: Crawford Entrematic

Typ: Smart 42

Tillverkningsnummer: 11018069425

Tillverkningsår: 2018

Platsnummer: Port 54

Uppställningsplats

Garagelänga där allmänheten har tillträde, port 54.

Dokument vid kontrolltillfället:

Leveransavtal

Kontroll

Porten har kontrollerats okulärt samt funktionstestats. Följande brister har konstaterats vid kontrolltillfället.

1. Installationsanvisning saknas för att kunna kontrollera montaget.
2. Användarinstruktioner på svenska saknas / ej tillgängligt.
3. Service och underhållsinstruktioner saknas.

Återkommande besiktning

En manuell port behöver inte genomgå återkommande besiktning.

Med vänlig hälsning
Kiwa Inspecta AB
Stockholm Industri Lyft

Johan Hedin
Besiktningsingenjör